

**ТЕН**тел./факс: (044) 391-17-11, 391-17-12  
03113 Київ, ул. Івана Шевцова, 1  
www.ten.in.ua • info@ten.in.uaЕлектровимірювальна лабораторія  
ТОВ «ТЕН»

**ПРОТОКОЛ № 61**  
**Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених**  
**магістралях та устаткуванні**

06 травня 2010 р.

Замовник: Корнійчук Лілія Миколаївна

Об'єкт: Київська обл., Гоголівський район, садове товариство «Поляна», вул.  
Вишнева, 82

1. Основні дані вимірювальних приладів: вимірювач опору заземлення Ф 4103-М1 №21793 держпівірка приладу 3/2008 р.
2. Стан погоди протягом останніх днів і в день проведення вимірювань: ясно.
3. Дані вимірювань:

№	Вимірювальний об'єкт	Опір, Ом		Примітки
		Розтікання	Перехідний	
1	Контур заземлення блискавкозахисту	2,5		в нормі

ВИСНОВОК: Опір розтікання на штучних і основних заземлювачах та стан металевих зв'язків між заземлювачами та заземленими магістралями і устаткуванням відповідають вимогам і нормам ПТБ.

Випробування проводили: 1. \_\_\_\_\_ Шерстюк М.М.

2. \_\_\_\_\_ Керціцький О.Ф.